柳井地域広域水道企業団

令和 7 年4月度　水 質 検 査 結 果 書 (2/7)

				周防大島町									
検査方法：厚生労働省告示第261号「検査方法告示」に定める方法		採水地点		源明給水栓(源明区民館)	白石給水栓(白石公会堂)	笠佐給水栓(笠佐ポンプ所)	前島給水栓 前島(公衆トイレ)	源明水源(源明水源地)	白石水源(大崎白石水源地)	笠佐水源 笠佐ポンプ所(受水井)	前島水源(前島水源地)		
		採水年月日		4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	***	***	***	***		
		気温(℃)		10.3	10.1	***	***	***	***	***	***		
		水温(℃)		13.7	14.5	***	***	***	***	***	***		
		残留塩素(mg/L)		0.34	0.39	0.47	0.35	***	***	***	***		
	項目名	単位	基準値										
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	***	***	***	***		
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	***	***	***	***		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	5.6	12.9	14.0	***	***	***	***		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.3	***	***	***	***		
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.7	7.3	7.2	***	***	***	***		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***		
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***		
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***		
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	***	***	***	***		
	項目名	単位	目標値										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	残留塩素	mg/L	1以下	0.34	0.39	0.47	0.35	***	***	***	***		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	***	***	***	***		
	pH値		7.5程度	7.0	6.7	7.3	7.2	***	***	***	***		
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***		
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	項目名	単位	指針値等										
その他の項目	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	p−ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	電気伝導率	μs/cm		***	***	***	***	***	***	***	***		
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		

柳井地域広域水道企業団

令和 7 年4月度　水 質 検 査 結 果 書 (4/7)

				柳井市								
検査方法：厚生労働省告示第261号「検査方法告示」に定める方法				平郡簡易水道系								
		採水地点		平郡東給水栓	平郡西給水栓	平郡東第1水源	平郡東第2水源	平郡東第3水源	平郡東第4水源	平郡東とび水源	平郡西第3水源	平郡西第2水源
		採水年月日		4月7日	4月7日	***	***	***	***	***	4月21日	4月21日
		気温(℃)		***	***	***	***	***	***	***	***	***
		水温(℃)		***	***	***	***	***	***	***	***	***
		残留塩素(mg/L)		0.46	0.21	***	***	***	***	***	***	***
	項目名	単位	基準値									
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	***	***	***	***	***	261	53
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	***	***	***	***	***	***	***
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	13.5	35.5	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2未満	0.6	***	***	***	***	***	***	***
	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.1	***	***	***	***	***	***	***
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***	***	***	***
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***
	項目名	単位	目標値									
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.46	0.21	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***
	pH値		7.5程度	7.8	7.1	***	***	***	***	***	***	***
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	項目名	単位	指針値等									
その他の項目	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p−ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μs/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***

柳井地域広域水道企業団

令和 7 年4月度　水 質 検 査 結 果 書 (6/7)

				上関町		平生町		田布施町		上関町		平生町	田布施町
検査方法：厚生労働省告示第261号「検査方法告示」に定める方法		採水地点		八島簡易水道系	祝島簡易水道系	佐合島飲料水供給施設系	田布施浄水場系			八島簡易水道系	祝島簡易水道系	佐合島飲料水供給施設系	田布施浄水場系
				八島簡易水道給水栓	祝島簡易水道給水栓	佐合島飲料水供給施設給水栓	平生給水栓②戎谷建設	田布施給水栓②麻里府地域施設	田布施浄水場	八島簡易水道原水	祝島簡易水道原水	佐合島飲料水供給施設	田布施川原水
		採水年月日		4月22日	4月22日	4月15日	4月15日	4月15日	4月14日	***	***	***	***
		気温（℃）		***	***	***	***	***	13.0	***	***	***	***
		水温（℃）		***	***	***	***	***	16.0	***	***	***	***
		残留塩素（mg/L）		0.49	0.63	0.33	0.38	0.28	***	***	***	***	***
水質基準項目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	***	***	***	***	1.8未満
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	99.8	21.0	42.4	25.5	22.3	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3	0.7	0.2未満	0.9	0.7	***	***	***	***	***
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.2	6.8	7.1	7.2	***	***	***	***	***
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***	***
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.49	0.63	0.33	0.38	0.28	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度（TON）		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***
	pH値		7.5程度	7.7	7.2	6.8	7.1	7.2	***	***	***	***	***
	腐食性（ランゲリア指数）		-1以上0程度	***	***	***	***	***	-1.8	***	***	***	***
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
その他の項目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p－ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μs/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	1未満
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	1未満
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	1未満
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***