

令和 7 年7月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/2)

大島ルート (周防大島町、柳井市)

検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		久賀		大島			東和		橘		大島
					第1配水池	第2配水池	第1配水池	第2配水池	第3配水池	第1配水池	第2配水池	第1配水池	第2配水池	配水池
			採 水 年 月 日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	
			気 温 (℃)	27.9	28.8	27.8	30.0	28.7	29.0	29.8	30.6	29.7	27.1	
水 温 (℃)	19.8	20.1	21.5	16.5	16.5	25.5	23.3	22.8	24.5	16.8				
残 留 塩 素 (mg/L)	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.27	0.33	0.37	0.34	0.46				
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値											
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアノ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.26	0.27	0.26	0.32	0.31	0.25	0.27	0.32	0.32	0.33	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002	0.001	0.002	0.001	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	縮トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.008	0.011	0.008	0.018	0.012	0.011	0.014	0.006	0.006	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.003未満	0.003	0.003未満	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003未満	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	
	ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	4.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16	16	15	15	16	15	15	15	15	15	
	蒸発残留物	mg/L	500以下	42	43	45	45	48	41	44	45	44	42	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値											
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	トルエン	mg/L	0.4以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	残留塩素	mg/L	1以下	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.27	0.33	0.37	0.34	0.46	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	16	16	15	15	16	15	15	15	15	15	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	42	43	45	45	48	41	44	45	44	42	
濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
pH値		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0		
腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.015	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	0.017	0.013		
ペルフルオロオクタン-スルホン-酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン-酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等											
	モリブデン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	キシレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001							

令和 7 年7月度 水 質 検 査 結 果 書 (2/2)

由宇、上関ルート（岩国市由宇町、柳井市、田布施町、上関町、平生町）

検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		上 関		平生			由 宇		柳 井		田 布 施		日 積 浄 水 場	
			採 水 年 月 日		第 1 配 水 池	第 2 配 水 池	第 1 配 水 池	第 2 配 水 池	第 3 配 水 池	配 水 池	第 1 配 水 池	第 2 配 水 池	配 水 池	配 水 池	着 水 井	浄 水 池	
			気 温 (℃)		7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	
			水 温 (℃)		25. 7	26. 7	25. 9	27. 7	28. 7	29. 0	31. 5	28. 4	27. 5	23. 3	23. 3		
			残 留 塩 素 (mg/L)		29. 5	28. 7	19. 0	24. 5	28. 4	24. 0	13. 7	16. 2	16. 7	14. 1	14. 1		
					0. 26	0. 29	0. 41	0. 37	0. 34	0. 35	0. 45	0. 43	0. 40	***	0. 51		
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値														
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	1未満	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下		0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下		0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下		0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0. 28	0. 26	0. 27	0. 27	0. 26	0. 28	0. 28	0. 28	0. 28	0. 28	0. 29	0. 27	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下		0. 18	0. 18	0. 18	0. 18	0. 17	0. 17	0. 17	0. 17	0. 18	0. 18	0. 18	0. 17	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下		0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	
	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	
	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05以下		0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	
	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ベンゼン	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	塩素酸	mg/L	0. 6以下		0. 09	0. 09	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	***	0. 06	
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	***	0. 002未満	
	クロロホルム	mg/L	0. 06以下		0. 006	0. 004	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003	0. 001未満	0. 001未満	0. 001	0. 001	***	0. 001未満	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	***	0. 003未満	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 004	0. 004	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	***	0. 001	
	臭素酸	mg/L	0. 01以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	***	0. 001未満	
	縮トリハロメタン	mg/L	0. 1以下		0. 017	0. 015	0. 009	0. 011	0. 011	0. 011	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006	***	0. 003	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下		0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004	0. 003未満	0. 003	0. 003	***	0. 003未満	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0. 03以下		0. 007	0. 007	0. 004	0. 005	0. 005	0. 005	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	***	0. 002	
	ブromホルム	mg/L	0. 09以下		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	***	0. 001未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下		0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	***	0. 008未満	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下		0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下		0. 02未満	0. 024	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下		0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	
	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下		0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5. 2	5. 2	5. 2	5. 2	5. 1	5. 1	5. 1	5. 1	5. 1	5. 1	4. 5	5. 1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下		0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 007	0. 005未満	
	塩化物イオン	mg/L	200以下		5. 0	4. 9	4. 9	4. 8	4. 8	4. 9	4. 7	4. 8	4. 9	4. 9	3. 2	4. 7	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		15	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		42	45	43	42	47	38	45	43	45	45	44	43	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下		0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	
	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下		0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	
	フェノール類	mg/L	0. 005以下		0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	
	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7	0. 5	
	pH値	</															