

令和 7 年6月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/7)

			日積浄水場系 周防大島町										
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			八幡給水栓 (久賀福祉センター)	棕野給水栓 (西ヶ原老人福祉会館)	三浦給水栓 (蒲野環境改善センター)	小松給水栓 (しまとびあひだセンター)	神領給水栓 (神領コミュニティセンター)	自光寺給水栓 (自光寺大師堂)	秋給水栓 (秋公衆トイレ)	家房給水栓 (家房原大師堂)	沖浦給水栓 (沖浦農村環境改善センター)	浮島給水栓 (江ノ浦公衆トイレ)	
採 水 地 点			6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	
採 水 年 月 日			22. 2	20. 5	22. 2	24. 0	22. 0	22. 0	20. 9	20. 6	20. 5	***	
気 温 (℃)			20. 8	25. 7	23. 0	23. 0	21. 6	20. 0	23. 6	22. 6	24. 0	***	
水 温 (℃)													
残 留 塩 素 (mg/L)			0. 33	0. 38	0. 24	0. 51	0. 36	0. 23	0. 23	0. 25	0. 26	0. 31	
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩素酸	mg/L	0. 6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素酸	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4. 9	4. 9	4. 9	4. 9	5. 1	5. 1	5. 0	5. 1	5. 0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フェノール類	mg/L	0. 005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	
	pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 1	7. 1	7. 1	7. 3	7. 4	7. 5	7. 3	7. 4	7. 3	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 9	0. 5未満
	濁度	度	2以下	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 32	0. 05未満
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0. 002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 2－ジクロロエタン	mg/L	0. 004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トルエン	mg/L	0. 4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0. 08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜塩素酸	mg/L	0. 6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	二酸化塩素	mg/L	0. 6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	抱水クロラール	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	残留塩素	mg/L	1以下	0. 33	0. 38	0. 24	0. 51	0. 36	0. 23	0. 23	0. 25	0. 31	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 1, 1－トリクロロエタン	mg/L	0. 3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	メチル－tert－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
濁度	度	1以下	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 32	0. 05未満	
pH値		7. 5程度	7. 1	7. 1	7. 1	7. 3	7. 4	7. 5	7. 3	7. 4	7. 3		
腐食性(ラングリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
1, 1－ジクロロエチレン	mg/L	0. 1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0. 00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 3－ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	p－ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 2－ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クリプソポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 1, 2－トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	

令和 7 年6月度 水 質 検 査 結 果 書 (3/7)

			日積浄水場系									
			周防大島町									
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			伊保田給水栓 (小伊保田公民館)	馬ヶ原給水栓 (馬ヶ原公民館)	小泊給水栓 (小泊農村公園)	森野給水栓 (東和総合支所(東和庁舎))	小積給水栓 (小積公民館)	沖家室給水栓 (沖家室小学校跡)	伊崎給水栓 (伊崎選果場)	鹿家給水栓 (鹿家馬頭観音)	日前給水栓 (日前・岡本宅前)	
採 水 地 点			6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	
採 水 年 月 日												
気 温 (℃)			20.0	20.2	20.0	20.0	20.8	19.7	20.8	19.7	20.6	
水 温 (℃)			21.6	23.2	20.3	21.2	21.2	21.5	20.0	20.3	20.0	
残 留 塩 素 (mg/L)			0.38	0.28	0.34	0.32	0.29	0.29	0.32	0.42	0.32	
水質基準項目	項目名	単位	基準値									
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値								
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
残留塩素		mg/L	1以下	0.38	0.28	0.34	0.32	0.29	0.29	0.32	0.32	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
pH値			7.5程度	7.3	7.5	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)			-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***
従属栄養細菌			2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ペルフルオロオクタンルスホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
その他の項目	項目名	単位	指針値等									
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	

