令和 7 年12月度　水 質 検 査 結 果 書 (2/7)

				周防大島町									
検査方法：厚生労働省告示第261号「検査方法告示」に定める方法		採水地点		源明給水栓(源明区民館)	白石給水栓(白石公会堂)	笠佐給水栓(笠佐ポンプ所)	前島給水栓 前島(公衆トイレ)	源明水源(源明水源地)	白石水源(大崎白石水源地)	笠佐水源 笠佐ポンプ所(受水井)	前島水源(前島水源地)		
		採水年月日		12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日		
		気温(℃)		9.0	9.9	***	***	***	***	***	***		
		水温(℃)		16.4	16.1	***	***	***	***	***	***		
		残留塩素(mg/L)		0.33	0.37	0.40	0.27	***	***	***	***		
水質基準項目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	***	***	***	***		
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	1未満	1未満	1未満	1未満		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	***	***	***	***		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.43	2.44	0.43	0.36	***	***	***	***		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.14	0.43	0.09	***	***	***	***		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.013	0.01未満	0.01未満	0.01未満	***	***	***	***		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	***	***	***	***		
	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***		
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.16	0.21	0.11	***	***	***	***		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***		
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001未満	0.002	0.001	***	***	***	***		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001未満	0.003	0.001	***	***	***	***		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***		
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	***	***	***	***		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	***	***	***	***		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.022	***	***	***	***		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	***	***	***	***		
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.023	0.01未満	0.013	0.056	***	***	***	***		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.3	11.3	17.0	18.9	***	***	***	***		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***		
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	5.3	13.1	13.4	***	***	***	***		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41	36	48	25	***	***	***	***		
	蒸発残留物	mg/L	500以下	104	103	120	107	***	***	***	***		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***		
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	***	***	***	***		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	***	***	***	***		
	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.7	7.4	7.2	***	***	***	***		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***		
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***		
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***		
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***		
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	残留塩素	mg/L	1以下	0.33	0.37	0.40	0.27	***	***	***	***		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	41	36	48	25	***	***	***	***		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***		
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	104	103	120	107	***	***	***	***		
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***		
	pH値		7.5程度	7.1	6.7	7.4	7.2	***	***	***	***		
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***		
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***		
その他の項目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	p－ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,2－ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	電気伝導率	μS/cm		***	***	***	***	***	***	***	***		
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	フッ素イオン	mg/L		0.17	0.14	0.43	0.09	***	***	***	***		
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	0	0	0	0		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***		

令和 7 年12月度　水 質 検 査 結 果 書 (4/7)

検査方法：
厚生労働省告示第261号
「検査方法告示」
に定める方法

				柳井市								
				平郡簡易水道系								
	採水地点			平郡東給水栓	平郡西給水栓	平郡東第1水源	平郡東第2水源	平郡東第3水源	平郡東第4水源	平郡東とび水源	平郡西第3水源	平郡西第2水源
	採水年月日			12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
	気温 (℃)			***	***	***	***	***	***	***	***	***
	水温 (℃)			***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素 (mg/L)			0.42	0.68	***	***	***	***	***	***	***
	項目名	単位	基準値									
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	112	26	15	0	0	170	310
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	1	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.11	0.67	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05未満	0.08	***	***	***	***	***	***	***
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.016	0.026	***	***	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	0.12	***	***	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***	***	***	***
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	0.013	***	***	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	0.025	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.008	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.004	***	***	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	***	***	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.010	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.015	***	***	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.8	17.2	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.7	31.5	32.5	14.0	463.5	3269.7	11.5	17.3	20.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	106	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	46	204	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.9	0.8
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.1	7.5	8.1	7.9	7.4	7.9	7.1	7.1
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	5.9	5.6
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.47	0.05未満	0.05未満	1.02	0.97
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値									
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.42	0.68	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	106	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	46	204	***	***	***	***	***	***	***
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.47	0.05未満	0.05未満	1.02	0.97
	pH値		7.5程度	7.9	7.1	7.5	8.1	7.9	7.4	7.9	7.1	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
その他の項目	項目名	単位	指針値等									
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p－ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μS/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素イオン	mg/L		0.05未満	0.08	***	***	***	***	***	***	***
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	0	0
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	0	0
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***

令和 7 年12月度　水 質 検 査 結 果 書 (6/7)

				上関町		平生町		田布施町		上関町		平生町	田布施町
検査方法：厚生労働省告示第261号「検査方法告示」に定める方法		採水地点		八島簡易水道系	祝島簡易水道系	佐合島飲料水供給施設系	田布施浄水場系			八島簡易水道系	祝島簡易水道系	佐合島飲料水供給施設系	田布施浄水場系
				八島簡易水道給水栓	祝島簡易水道給水栓	佐合島飲料水供給施設給水栓	平生給水栓②戎谷建設	田布施給水栓②麻里府地域施設	田布施浄水場	八島簡易水道原水	祝島簡易水道原水	佐合島飲料水供給施設	田布施川原水
		採水年月日		12月15日	12月15日	12月15日	12月15日	12月15日	***	***	***	***	12月9日
		気温(℃)		***	***	***	***	***	***	***	***	***	5.0
		水温(℃)		***	***	***	***	***	***	***	***	***	2.0
		残留塩素(mg/L)		0.33	0.44	0.35	0.39	0.33	***	***	***	***	***
水質基準項目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	***	***	***	***	1.8未満
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.22	0.16	0.46	0.57	0.54	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.08	0.10	0.12	0.13	***	***	***	***	***
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.018	0.013	0.01未満	0.011	0.01未満	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	***	***	***	***	***
	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.31	0.31	0.25	0.13	0.12	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***	***
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001未満	0.004	0.001未満	0.003	0.003	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***	***
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.006	0.001	0.005	0.006	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.019	0.018	0.002	0.014	0.017	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.008	0.001未満	0.006	0.007	***	***	***	***	***
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.015	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.014	0.01未満	0.011	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.029	0.01未満	0.01未満	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	47.3	13.6	34.8	17.5	17.8	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	78.9	20.2	41.8	25.6	25.4	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	137	39	42	60	61	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	300	86	166	126	130	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	***	***	***	***	***
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2	1.0	0.2	0.5	0.4	***	***	***	***	***
	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.4	6.8	7.2	7.2	***	***	***	***	***
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***
	色度	度	5以下	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***	***
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.33	0.44	0.35	0.39	0.33	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	137	39	42	60	61	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	300	86	166	126	130	***	***	***	***	***
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***
	pH値		7.5程度	7.8	7.4	6.8	7.2	7.2	***	***	***	***	***
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***	***
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
その他の項目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p－ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μS/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素イオン	mg/L		0.15	0.08	0.10	0.12	0.13	***	***	***	***	***
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	1未満
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***