

## 令和 7 年12月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/2)

大島ルート（周防大島町、柳井市）

[illegible]

## 令和 7 年12月度 水質検査結果書 (2/2)

由宇、上関ルート（岩国市由宇町、柳井市、田布施町、上関町、平生町）

| 検査方法：<br>厚生労働省告示第261号<br>「検査方法告示」<br>に定める方法 |                                    |            | 採水地点       |            | 上関         |            | 平生         |            |            | 由宇         |            | 柳井         |            | 田布施        |            | 日積浄水場      |     |     |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|
|                                             |                                    |            | 採水年月日      |            | 第1配水池      | 第2配水池      | 第1配水池      | 第2配水池      | 第3配水池      | 配水池        | 第1配水池      | 第2配水池      | 配水池        | 第1配水池      | 第2配水池      | 配水池        | 着水井 | 浄水池 |
|                                             |                                    |            | 気温（℃）      |            | 12.1       | 12.0       | 9.6        | 10.6       | 11.0       | 9.8        | 13.5       | 13.2       | 10.6       | 21.2       | 21.2       |            |     |     |
|                                             |                                    |            | 水温（℃）      |            | 15.3       | 16.1       | 13.9       | 14.6       | 15.0       | 12.4       | 13.8       | 13.9       | 14.0       | 14.5       | 15.4       |            |     |     |
|                                             |                                    |            | 残留塩素（mg/L） |            | 0.33       | 0.33       | 0.41       | 0.37       | 0.36       | 0.38       | 0.46       | 0.45       | 0.42       | ***        | 0.50       |            |     |     |
| 水質基準項目                                      | 項目名                                | 単位         | 基準値        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |
|                                             | 一般細菌                               | 個/mL       | 100以下      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12         | 0          |     |     |
|                                             | 大腸菌                                |            | 検出されないこと   | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 1.0        | 陰性         |     |     |
|                                             | カドミウム及びその化合物                       | mg/L       | 0.003以下    | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.0003未満   | 0.0003未満   |     |     |
|                                             | 水銀及びその化合物                          | mg/L       | 0.0005以下   | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.00005未満  | 0.00005未満  |     |     |
|                                             | セレン及びその化合物                         | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 鉛及びその化合物                           | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | ヒ素及びその化合物                          | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001      | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 六価クロム化合物                           | mg/L       | 0.05以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.002未満    | 0.002未満    |     |     |
|                                             | 亜硝酸態窒素                             | mg/L       | 0.04以下     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |     |     |
|                                             | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L       | 10以下       | 0.25       | 0.24       | 0.24       | 0.26       | 0.22       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.26       | 0.23       |     |     |
|                                             | フッ素及びその化合物                         | mg/L       | 0.8以下      | 0.18       | 0.18       | 0.18       | 0.18       | 0.18       | 0.17       | 0.17       | 0.17       | 0.17       | 0.17       | 0.17       | 0.19       | 0.18       |     |     |
|                                             | ホウ素及びその化合物                         | mg/L       | 1.0以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.01未満     | 0.01未満     |     |     |
|                                             | 四塩化炭素                              | mg/L       | 0.002以下    | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.0002未満   | 0.0002未満   |     |     |
|                                             | 1,4-ジオキサン                          | mg/L       | 0.05以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.005未満    | 0.005未満    |     |     |
|                                             | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L       | 0.04以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | ジクロロメタン                            | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | テトラクロロエチレン                         | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | トリクロロエチレン                          | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | ベンゼン                               | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 塩素酸                                | mg/L       | 0.6以下      | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ***        | 0.06未満     |     |     |
|                                             | クロロ酢酸                              | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.002未満    |     |     |
|                                             | クロロホルム                             | mg/L       | 0.06以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.002      |     |     |
|                                             | ジクロロ酢酸                             | mg/L       | 0.03以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.003未満    |     |     |
|                                             | ジブロモクロロメタン                         | mg/L       | 0.1以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.002      |     |     |
|                                             | 臭素酸                                | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 総トリハロメタン                           | mg/L       | 0.1以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.007      |     |     |
|                                             | トリクロロ酢酸                            | mg/L       | 0.03以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.003未満    |     |     |
|                                             | ブロモジクロロメタン                         | mg/L       | 0.03以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.003      |     |     |
|                                             | ブロモホルム                             | mg/L       | 0.09以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    |     |     |
|                                             | ホルムアルデヒド                           | mg/L       | 0.08以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.008未満    |     |     |
|                                             | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L       | 1.0以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.01未満     | 0.01未満     |     |     |
|                                             | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L       | 0.2以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.02未満     | 0.022      |     |     |
|                                             | 鉄及びその化合物                           | mg/L       | 0.3以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.035      | 0.03未満     |     |     |
|                                             | 銅及びその化合物                           | mg/L       | 1.0以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.01未満     | 0.01未満     |     |     |
|                                             | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L       | 200以下      | 5.4        | 5.3        | 5.3        | 5.4        | 5.3        | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 4.8        | 5.4        |     |     |
|                                             | マンガン及びその化合物                        | mg/L       | 0.05以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.013      | 0.005未満    |     |     |
|                                             | 塩化物イオン                             | mg/L       | 200以下      | 5.0        | 4.8        | 4.8        | 5.1        | 5.0        | 4.9        | 4.8        | 4.9        | 4.9        | 4.9        | 4.9        | 2.9        | 4.8        |     |     |
|                                             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L       | 300以下      | 15         | 15         | 15         | 16         | 15         | 16         | 16         | 15         | 16         | 15         | 16         | 15         | 15         |     |     |
|                                             | 蒸発残留物                              | mg/L       | 500以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 41         | 45         |     |     |
|                                             | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L       | 0.2以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.02未満     | 0.02未満     |     |     |
|                                             | ジオクシン                              | mg/L       | 0.00001以下  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |     |     |
|                                             | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L       | 0.00001以下  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |     |     |
|                                             | 非イオン界面活性剤                          | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.004未満    | 0.004未満    |     |     |
|                                             | フェノール類                             | mg/L       | 0.005以下    | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.0005未満   | 0.0005未満   |     |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                           | mg/L                               | 3以下        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.8        | 0.6        |            |     |     |
| pH値                                         |                                    | 5.8以上8.6以下 | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        |            |     |     |
| 味                                           |                                    | 異常でないこと    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | ***        | 異常なし       |            |     |     |
| 臭気                                          |                                    | 異常でないこと    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 微臭臭        | 異常なし       |            |     |     |
| 色度                                          | 度                                  | 5以下        | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 2.6        | 0.5未満      |            |     |     |
| 濁度                                          | 度                                  | 2以下        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.88       | 0.05未満     |            |     |     |
| 水質管理目標設定項目                                  | 項目名                                | 単位         | 目標値        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |
|                                             | アンチモン及びその化合物                       | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | ウラン及びその化合物                         | mg/L       | 0.002以下    | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | ニッケル及びその化合物                        | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 1,2-ジクロロエタン                        | mg/L       | 0.004以下    | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.0004未満   | 0.0004未満   |     |     |
|                                             | トルエン                               | mg/L       | 0.4以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                   | mg/L       | 0.08以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 亜塩素酸                               | mg/L       | 0.6以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 二酸化塩素                              | mg/L       | 0.6以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | ジクロロアセトニトリル                        | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 抱水クロラール                            | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 農薬類                                |            | 1以下        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 残留塩素                               | mg/L       | 1以下        | 0.33       | 0.33       | 0.41       | 0.37       | 0.36       | 0.38       | 0.46       | 0.45       | 0.42       | ***        | ***        | 0.50       |            |     |     |
|                                             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L       | 10以上100以下  | 15         | 15         | 15         | 16         | 15         | 16         | 16         | 15         | 16         | 15         | 16         | 15         | 15         |     |     |
|                                             | マンガン及びその化合物                        | mg/L       | 0.01以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.013      | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 遊離炭酸                               | mg/L       | 20以下       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 1,1,1-トリクロロエタン                     | mg/L       | 0.3以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)             | mg/L       | 0.02以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                | mg/L       | 3以下        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 臭気強度(TON)                          |            | 3以下        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 蒸発残留物                              | mg/L       | 30以上200以下  | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 41         | 45         |     |     |
|                                             | 濁度                                 | 度          | 1以下        | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.88       | 0.05未満     |     |     |
|                                             | pH値                                |            | 7.5程度      | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        |     |     |
|                                             | 腐食性(ラングリア指数)                       |            | -1以上0程度    | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 従属栄養細菌                             |            | 2000以下     | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |     |     |
|                                             | 1,1-ジクロロエチレン                       | mg/L       | 0.1以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
| アルミニウム及びその化合物                               | mg/L                               | 0.1以下      | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.015      | 0.022      |            |     |     |
| ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)   | mg/L                               | 0.00005以下  | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |            |     |     |
| その他の項目                                      | 項目名                                | 単位         | 指標値等       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |
|                                             | モリブデン                              | mg/L       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | キシレン                               | mg/L       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 1,3-ジクロロプロペン                       | mg/L       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | p-ジクロロベンゼン                         | mg/L       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 1,2-ジクロロプロパン                       | mg/L       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 0.001未満    | 0.001未満    |     |     |
|                                             | 総アルカリ度                             | mg/L       | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | 14.5       | 14.2       |     |     |
|                                             | アンモニウム性窒素                          | mg/L       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |     |     |
|                                             | 電気伝導率                              | μ S/cm     | 61.6       | 61.7       | 62.8       | 61.3       | 61.3       | 58.3       | 60.8       | 60.8       | 61.1       | 56.0       | 61.6       |            |            |            |     |     |
|                                             | 臭素イオン                              | mg/L       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |     |     |
|                                             | 硝酸態窒素                              | mg/L       | 0.25       | 0.26       | 0.24       | 0.26       | 0.22       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0.26       | 0.23       |            |     |     |
|                                             | オルトリン酸性リン                          | mg/L       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |     |     |
|                                             | 硫酸イオン                              | mg/L       | 4.99       | 4.88       | 4.89       | 5.01       | 4.96       | 4.99       | 5.01       | 5.01       | 5.01       | 4.71       | 5.03       |            |            |            |     |     |
|                                             | カリウム                               | mg/L       | 0.85       | 0.85       | 0.85       | 0.87       | 0.86       | 0.77       | 0.78       | 0.77       | 0.78       | 0.82       | 0.82       |            |            |            |     |     |
|                                             | マグネシウム                             | mg/L       | 0.70       | 0.68       | 0.68       | 0.69       | 0.68       | 0.71       | 0.72       | 0.71       | 0.71       | 0.71       | 0.71       |            |            |            |     |     |
|                                             | カルシウム                              | mg/L       | 5.05       | 4.92       | 4.92       | 5.         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |