

令和 8 年1月度 水 質 検 査 結 果 書 (2/7)

				周防大島町										
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法				採水地点	源明給水栓 (源明区民館)	白石給水栓 (白石公会堂)	笠佐給水栓 (笠佐ポンプ所)	前島給水栓 (前島(公衆トイレ))	源明水源 (源明水源池)	白石水源 (大崎白石水源池)	笠佐水源 (笠佐ポンプ所(受水井))	前島水源 (前島水源池)		
				採水年月日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	***	***	***	***		
				気温(℃)	10.1	7.8	***	***	***	***	***	***		
				水温(℃)	11.9	10.5	***	***	***	***	***	***		
				残留塩素(mg/L)	0.40	0.52	0.47	0.48	***	***	***	***		
水質基準項目	項目名	単位	基準値											
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0		***	***	***	***		
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		***	***	***	***		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	クロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	プロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	5.4	13.5	13.7		***	***	***	***		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2		***	***	***	***		
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.7	7.4	7.1		***	***	***	***		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		***	***	***	***		
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		***	***	***	***		
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		***	***	***	***		
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		***	***	***	***		
	水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値										
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
農薬類			1以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
残留塩素		mg/L	1以下	0.40	0.52	0.47	0.48		***	***	***	***		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		***	***	***	***		
pH値			7.5程度	7.0	6.7	7.4	7.1		***	***	***	***		
腐食性(ランゲリア指数)			-1以上0程度	***	***	***	***		***	***	***	***		
従属栄養細菌			2000以下	***	***	***	***		***	***	***	***		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***		***	***	***	***			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***		***	***	***	***			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***		***	***	***	***			
その他の項目	項目名	単位	指針値等											
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	キシレン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	電気伝導率	μ s/cm		***	***	***	***		***	***	***	***		
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	カリウム	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	クリプスポリジウム	個/10L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***		***	***	***	***		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***		***	***	***	***		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***		***	***	***	***		

令和 8 年1月度 水質検査結果書 (4/7)

検査方法：			平郡簡易水道系										
厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採水地点	平郡東給水栓	平郡西給水栓	平郡東第1水源	平郡東第2水源	平郡東第3水源	平郡東第4水源	平郡東とび水源	平郡西第3水源	平郡西第2水源	
			採水年月日	1月13日	1月13日	***	***	***	***	***	***	***	
			気温（℃）	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			水温（℃）	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			残留塩素（mg/L）	0.51	0.52	***	***	***	***	***	***	***	
水質基準項目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	***	***	***	***	***	***	***	***
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	***	***	***	***	***	***	58	77
	ガドリウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	プロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.2	33.0	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.2未満	0.5	***	***	***	***	***	***	***	***
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.3	***	***	***	***	***	***	***	***
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***	***
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***	***	***	***	***
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.51	0.52	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル－tert－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***
	pH値		7.5程度	7.9	7.3	***	***	***	***	***	***	***	***
	腐食性(ランゲリア指数)		~1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	その他の項目	項目名	単位	指針値等									
モリブデン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
キシレン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
1,3－ジクロロプロベン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
p－ジクロロベンゼン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
1,2－ジクロロプロパン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
総アルカリ度		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
アンモニア性窒素		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
電気伝導率		μ s/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
臭素イオン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
硝酸態窒素		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
オルトリン酸性リン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
硫酸イオン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
カリウム		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
マグネシウム		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
カルシウム		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
フッ素イオン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
クリフスポジウム		個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ジアルジア		個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	0	0
ダイオキシン類		pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
1,1,2－トリクロロエタン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

